

報告番号 31-78

濃度計量証明書



御依頼事業所 株式会社 衛生センター 御中

試料名 排ガス 採取者 (株)エクスラン・テクニカル・センター

施設名 当新田事業場 焼却炉(スクラバー出口)

御依頼年月日 平成 29 年 11 月 13 日 測定年月日 平成 29 年 11 月 17 日

御依頼による計量結果は下記のとおりであることを証明いたします。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
ダスト濃度	g/m ³ _N	0.026	JIS Z 8808 -2013 (ろ過捕集-質量分析法)
硫黄酸化物濃度	体積ppm	2.5	JIS K 0103 -2011 (イオンクロマトグラフ法)
窒素酸化物濃度	体積ppm	100	JIS K 0104 -2011 (イオンクロマトグラフ法)
塩化水素濃度	mg/m ³ _N	0.7未満	JIS K 0107 -2012 (イオンクロマトグラフ法)
		以下余白	

備考

濃度計量証明事業 岡山県登録第6-14号
音圧レベル計量証明事業 岡山県登録第7-5号
振動加速度レベル計量証明事業 岡山県登録第8-3号
株式会社 エクスラン・テクニカル・センター
〒704-8194 岡山市東区金岡東町3丁目3番1号
TEL (086) 943-7253
FAX (086) 943-9105

平成 29 年 12 月 19 日

環境計量士 佐々木 亜希



登録番号 第環2674号